

質 疑 回 答 書

委託業務番号 環委 第2号

委託業務名 武雄市公共施設への太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務委託

番号	資料名等	質 疑 内 容	回 答
1	仕様書3(2)①	「構造計算書をもとに耐荷重を算出する」とあるが、「構造計算書に記載されている屋根や屋上の床の積載荷重を確認する」と解釈してよいか。	お見込みのとおりです。
2	仕様書3(2)①	構造計算書がない場合は実施しなくてよいか。(構造計算そのものを実施するものではないと理解してよいか)	お見込みのとおりです。
3	仕様書3(3)②	「30分毎の電力使用量データ」とは「30分デマンド値」のことか。	お見込みのとおりです。
4	仕様書3(4)	「基本設計書を作成する」とあるが、どの程度の精度が必要か。太陽光パネル枚数を提示したうえでパネル配置を平面図に模式的に図示するものでよいか、CAD等を用いた平面図や断面図、またはシステム構成図、単線結線図、配管配線図等の作成が必要か。	後者まで含めて作成をお願いします。 なお、令和8年度の予定として、実施設計に進める計画をしておりますので、実施設計仕様書及び実施設計に係る費用の算定資料作成もお願いします。